



Radiatorer

- Kople fra pumpe G1 elektrisk
- Stenge 2 ventiler som stenger til/ fra vann til radiatorer (ikke på tegning)
- Kople fra radiatorer
(ingen mulighet for sirkulasjon i denne kretsen når radiatorer er koplet fra)

Golvvarme:

- Åpne shunt G41 helt (100% gjennomstrømmning/ 0 % retur)

(Plocka bort motor: Var i tvil om du her mente shunt motor eller sirkulasjonspumpe G4 ?)

Her er shunten. I stedet for å kople fra motor kan vel heller vri bryter på 100% ?



