


Om T3>60°C,  
stäng av värmepump



Laddomat  
70°C

Utgående temp:  
~26-33°C  
(55°C när T5<50°C)

Kopplingsventil  
ESBE VTD  
322/500 (50°C)



Blandningsventil ESBE  
VTA320  
VTA 372 (utv gänga)  
VTA 378 (lekande mutter)  
33°C (20-55°C)


Gemensam  
Golvvärmefördelare  
med shunt



Backventiler

T1>T2

Ev framtida Solslinga  
parallellt med  
värmepumpen på nedre  
slingan



Art.nr.	Referens	Vaxlingspunkt (°C)
31600100	VT0322	45
31600200	VT0322	50
31600300	VT0322	60