

		Gulvsløyfe								
Utetemp	Klokka	Er temp	(Bør temp)	Kompressor	Varmtvann	Sirkulasjonspumpe	Avriming	QM30	QM31	QN11
6,3		Endrer meny 9.3.14 til VV og varme								
6,3	22:59	45,2	35,6	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	22:59	45,8	35,6	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	22:59	46,1	35,6	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:00	47,1	35,6	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:01	47,5	35,6	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:01	47,5	35,6	På	AV	På	Ja	- (Stengt)	I (Open)	- (Stengt)
6,3	23:02	39,5	35,6	På	AV	På	Ja	- (Stengt)	I (Open)	- (Stengt)
6,3	23:02	34,7	35,6	På	AV	På	Ja	- (Stengt)	I (Open)	- (Stengt)
6,3	23:03	35	35,4	På	AV	På	Ja	- (Stengt)	I (Open)	- (Stengt)
6,3	23:04	32,4	35,3	På	AV	På	Ja	- (Stengt)	I (Open)	- (Stengt)
6,3	23:04	29,8	35,2	På	AV	På	Nei	- (Stengt)	I (Open)	- (Stengt)
6,3	23:05	34,7	35,01	På	AV	På	Nei	- (Stengt)	I (Open)	- (Stengt)
6,3	23:06	34,7	35,01	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:06	34,6	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:07	39,9	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:07	43	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:08	44,9	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:09	45,2	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:10	45,5	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:11	46,7	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:13	48,1	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:15	48,7	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:19	48,9	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:23	49,3	34,9	På	På	På	Nei	I (Open)	- (Stengt)	- (Stengt)
6,3	23:25	Endrer meny 9.3.14 til Ingen VV (Velg bort HV/varme								
6,3	23:25	39,2	35,3	På	På	På	Nei	- (Stengt)	I (Open)	- (Stengt)
6,3	23:25	38,3	35,3	På	På	På	Nei	- (Stengt)	I (Open)	- (Stengt)