



> Larmhistorik		
A01/5507 -Anl.störning		
Info Z1 MR1 högtrycksvarning		
Start:	17.03.2025	Kl. 12:08
Slut:	17.03.2025	Kl. 12:12

> Larmhistorik		
A01/5507 -Anl.störning		
Info Z1 MR1 högtrycksvarning		
Start:	17.03.2025	Kl. 06:04
Slut:	17.03.2025	Kl. 06:08

> Larmhistorik		
A01/5310 -Blockerande		
Info Z1 för hög hetgastemperatur		
Start:	15.03.2025	Kl. 23:27
Slut:	15.03.2025	Kl. 23:28

> Larmhistorik		
A01/5310 -Blockerande		
Info Z1 för hög hetgastemperatur		
Start:	15.03.2025	Kl. 23:16
Slut:	15.03.2025	Kl. 23:17

> Underhållsindikering		
H01/5293 -Varning		1/20 ▶
Start:	10.01.2025	Kl. 17:35
Slut:	07.03.2025	Kl. 12:34

> Underhållsindikering		
H01/5293 -Varning		◀ 2/20 ▶
Start:	22.11.2024	Kl. 23:22
Slut:	10.01.2025	Kl. 17:27

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning		◀ 3/20 ▶
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	22.11.2024	Kl. 23:22
Slut:	22.11.2024	Kl. 23:22

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning		◀ 4/20 ▶
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	22.11.2024	Kl. 23:09
Slut:	22.11.2024	Kl. 23:09

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning		◀ 5/20 ▶
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	22.11.2024	Kl. 21:33
Slut:	22.11.2024	Kl. 21:34

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning		◀ 6/20 ▶
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	22.11.2024	Kl. 05:23
Slut:	22.11.2024	Kl. 05:24

> Larmhistorik		
A11/1037 -Anl.störning ◀ 7/20 ▶		
Utegivare defekt, ersättningsdrift husvärme aktiv		
Start:	01.07.2024	Kl. 02:49
Slut:	01.07.2024	Kl. 02:50

> Larmhistorik		
A01/5507 -Anl.störning ◀ 8/20 ▶		
Info Z1 MR1 högtrycksvarning		
Start:	22.04.2024	Kl. 20:29
Slut:	22.04.2024	Kl. 20:33

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning ◀ 9/20 ▶		
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	08.03.2024	Kl. 04:34
Slut:	08.03.2024	Kl. 04:34

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning ◀ 10/20 ▶		
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	08.03.2024	Kl. 04:21
Slut:	08.03.2024	Kl. 04:21

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning ◀ 11/20 ▶		
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	17.01.2024	Kl. 15:21
Slut:	17.01.2024	Kl. 15:22

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning ◀ 12/20 ▶		
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	15.01.2024	Kl. 14:05
Slut:	15.01.2024	Kl. 14:06

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning ◀ 13/20 ▶		
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	15.01.2024	Kl. 13:52
Slut:	15.01.2024	Kl. 13:53

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning ◀ 14/20 ▶		
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	11.01.2024	Kl. 21:48
Slut:	11.01.2024	Kl. 21:49

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning ◀ 15/20 ▶		
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	11.01.2024	Kl. 21:35
Slut:	11.01.2024	Kl. 21:36

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning ◀ 16/20 ▶		
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	11.01.2024	Kl. 11:36
Slut:	11.01.2024	Kl. 11:37

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning ◀ 17/20 ▶		
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	07.01.2024	Kl. 12:23
Slut:	07.01.2024	Kl. 12:24

> Larmhistorik		
A11/1037 -Anl.störning ◀ 18/20 ▶		
Utegivare defekt, ersättningsdrift husvärme aktiv		
Start:	25.12.2023	Kl. 01:10
Slut:	25.12.2023	Kl. 01:10

> Larmhistorik		
A01/5514 -Anl.störning ◀ 19/20 ▶		
Info Z1 förångningstryck JR0 för lågt		
Start:	22.12.2023	Kl. 14:13
Slut:	22.12.2023	Kl. 14:14

> Larmhistorik		
A11/1037 -Anl.störning ◀ 20/20 ▶		
Utegivare defekt, ersättningsdrift husvärme aktiv		
Start:	10.08.2023	Kl. 10:58
Slut:	10.08.2023	Kl. 10:58