



Drift A - Braskamin brinner eller topptemperaturen i ackumulatortank är över 55 grader

Trevägsshunt och cirkulationspump förser radiatorsystemet med lämplig temperatur.

Laddning sker mot ackumulatortank med 80-90 gradigt vatten.

Värmepump är avstängd och växelventil är ställd i "pluggad anslutning".

Drift B - Braskamin brinner ej - tappvatten är under 40 grader

Värmepump är aktiv och växelventil står i läge mot ackumulatortank laddning sker tills topptemperaturen är cirka 50 grader.

Drift C - Braskamin brinner ej - tappvatten är över 45 grader - radiatorsystem i behov av effekt

Värmepump är aktiv och växelventil står i läge mot radiator system .