


M10574 – F20XX dockad till EVC 13 (flytande kondensering).

Utbyte av befintlig luft/vatten värmepump eller komplettering till EVC 13.

F20XX styrs av en rumstermostat. F20XX arbetar med flytande kondensering mot returen från värmesystemet. Om F20XX inte klarar av värmebehovet kopplas tillskottsvärmen in med befintlig reglerutrustning från EVC 13.

Rätt kurva väljs på EVC 13 så att F20XX inte störs.



För mer information se aktuell
"Monterings- och Skötselanvisning" och
aktuella funktionsbeskrivningar.

M10574 – F20XX dockad till EVC 13 (flytande kondensering).

Apparatlista

Pos	Benämning	Specifikation	Fabrikat	RSK-nr	Anm
VP1	Värmepump	F2020/2025	NIBE		
15	Utegivare		NIBE		Ingår i EVC 13
33	Rumstermostat	RT 10	NIBE	624 65 82	230 V
35	Cirkulationspump				
44	Avstängningsventil				
52	Säkerhetsventil				
63	Smutsfilter		NIBE		Ingår i F20XX
76	Avtappningsventil				
81	Reglerventil				

M10574 – F20XX dockad till EVC 13 (flytande kondensering).

Anslutning av EVC 13

F20XX är försedd med en potentialfri kontakt avsedd för tillsatsvärme.

Vid normal drift är reläkontakterna slutna mellan NO och COM vilket innebär att el-effekten i EVC 13 är blockerad.

Vid tillsatsbehov fås kontakt mellan NC och COM.

Kontakterna är ritade i spänningslöst tillstånd.

