



## Fabriksinställningar i värmepumpens reglerdator (forts)

Parameter	Fabriksinställning	Min.	Max
<b>VARMVATTEN</b>			
START	44°C	OFF, 30	46
<b>TID VARMVATTEN</b>	<b>20M</b>	5	<b>40</b>
TID VÄRME	20M	5	40
TOPPV. INTERVALL	14 D	OFF, 1	90
TOPPV. STOPP	65°C	50	65
<b>VÄRMEPUMP</b>			
INTEGRAL (A1)	60	5	99
HYSTERES	7°C	1	15
MAX RETUR	48°C	30	55
STARTINTERVALL	20M	1	30
LARM BRINE	OFF	OFF, -14	10
SHUNT KYLA	16°C	0	30
<b>TILLSATS</b>			
INTEGRAL (A2)	600	50	990
HYSTERES	15°C	5	30
MAX STEG	2	OFF, 1	3
MAX STRÖM	20A	16	35
SHUNTTID	60s	30	99
VARMVATTEN STOPP	65°C	50	65