

2011.02.27	1359,4	2,7	56,2	9090,9	29,5	6,1					70135	110	43481
2011.02.28				9118,4	27,5	5,6	2369,4	38,5			70221	86	43484
Förbrukning	Olja/ h	h/ d	Olja/kWh	L/V pump	kWh/d	Amp	Elmotstånd	kWh/d	Totalt	Skillnad	Värmemät.	kWh/d	Varmv.mät.
2011.03.01				9147,4	29	5,7	2439,5	70,1	99,1		70326	105	43488
2011.03.02				9179,4	32	5,8	2504,1	64,6	96,6		70432	106	43490
2011.03.03				9205,8	26,4	5,7	2544,2	40,1	66,5		70515	83	43493
2011.03.04				9235,6	29,8	5,7	2577,6	33,4	63,2		70595	80	43496
2011.03.05				9269,5	33,9	5,8	2609,1	31,5	65,4		70678	83	43500
2011.03.06				9297,5	28	5,8	2625,4	16,3	44,3		70750	72	43504
2011.03.07	1360,1	0,7	14,6	9320,8	23,3	5,7	2654,3	28,9	66,8		70820	70	43507
2011.03.08				9352,2	31,4	5,8	2697,7	43,4	74,8		70912	92	43510
2011.03.09				9383,8	31,6	5,9	2743,1	45,5	77,1		71004	92	43512
2011.03.10				9411,1	27,3	5,8	2769,3	26,2	53,5		71085	81	43515
2011.03.11				9442,3	31,2	5,7	2813,2	43,9	75,1		71174	89	43519
2011.03.12	1360,8	0,7	14,6	9476,9	34,6	5,6	2860,9	47,7	96,9		71274	100	43521
2011.03.13				9506,1	29,2	5,6	2895,6	34,7	63,9		71350	76	43525
2011.03.14				9534,2	28,1	5,5	2936,7	41,1	69,2		71425	75	43529
2011.03.15				9563,4	29,2	5,8	2967,2	30,5	59,7		71500	75	43532
2011.03.16	1361,4	0,6	12,5	9588,7	25,3	5,5	2994,5	27,3	65,1		71580	80	43534
2011.03.17				9613,9	25,2	5,8	3024,1	29,6	54,8		71661	81	43537
2011.03.18				9642,8	28,9	6	3052,8	28,7	57,6		71742	81	43540
2011.03.19				9675,5	32,7	5,7	3071,6	18,8	51,5		71822	80	43544
2011.03.20				9706,4	30,9	5,7	3117	45,4	76,3	Sol kWh	71905	83	43548
Uträkning	2,2 h		45,8kWh	588	kWh	5,73	747,6	kWh	1381,4	+124	1684	kWh	64 kWh
					L/V	1283W				1505,4	Med-COP	1,15	????

