

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2009

Alla bolag

Typ: Luft/vatten

Antal skador: 2216 st

Total kostnad: 19 376 668 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 8 744 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompressor	Skada kretskort/styrdator	Skada 4- vägs ventil	Skada läckage köldmedia	Skada fläkt	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11- år
Nibe AB	Nibe Fighter	2010-8	344	208	12	12	12	16	84	328	16	
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	Optima 700	260	8	40		8	32	172	192	68	
Enertech AB	CTC	Eco Air 7,9	220	48	8	4	92	20	48	152	68	
Enertech AB	CTC	Eco Air	216	16	24	36	32	20	88	164	52	
Enertech AB	CTC	Eco Air 107	112	40		36	8		28	104	8	
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	Optima	100		16		4	12	68	64	36	
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	Optima 500	100	8	8		4	16	64	56	44	
Enertech AB	CTC	Eco Air 109	76	20		8	36		12	76		
Ahlsell Kyl	Sanyo	SHP 4,5 kW	68	40	8				20	64	4	
Enertech AB	CTC	Eco Air 105	64	20	4	12		4	24	64		
Siebel Eltron Sverige AB	Stibel Eltron	WPL 10	64	44	8				12	56	8	
Nibe AB	Nibe Fighter	2010-6	60	32	12	4			12	56	4	
Strateg Trade AB 3)	Nordic Air	NA 8000	56	48		4	4			56		
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	Optima 1300	40	16	4				20	36	4	
Enertech AB	CTC	Eco Air 5,9	36	8		8	4	8	8	28	8	
Thermia Värme AB	Thermia	Atria 8	28	4					24	28		
Energisparbolaget AB	ESB	7	24	16	4		4			24		
Bosch Thermoteknik AB 1)	Autoterm	207 LV	20						20	20		
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	Optima 900	20		4				16	20		
Enertech AB	CTC	Eco Air 10,9	20	8			4		8	16	4	
Nibe AB	Nibe	2010	20		4				16	16	4	
Thermia Värme AB	Thermia	Atria	20	4			4	4	8	20		
Carrier AB 3)	Carrier	30 NQ L700	12	4	4	4				12		
Nibe AB	Nibe Fighter	2005-14	12				8	4		12		
Thermia Värme AB	Thermia	Atria 10	12	8					4	12		
Bosch Thermoteknik AB 1)	Autoterm	205 LV	8	4			4			8		
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	Optima 400	8			4			4	4	4	
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	Optima 600	8	4					4	8		
Energisparbolaget AB	ESB	100	8	4			4			8		
Essén Company	Airwell	LVP 12000	8						8	8		
Nibe AB	Nibe	2005-10	8					4	4	8		
Okänd	Okänd	luft-vatten	8						8	8		
Thermia Värme AB	Thermia	Atria 6	8						8	8		
Be Qu Pool & Spa	Europac	2 pool	4		4					4		

BioLife	Euroheater	7200	4	4					4		
Bosch Thermoteknik AB 1)	Autoterm	200 LV	4		4				4		
Bosch Thermoteknik AB 1)	Autoterm	Aeromax 9	4					4	4		
Bosch Thermoteknik AB 1)	Autoterm	Autoterm L/V	4					4		4	
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	Optima 1000	4					4	4		
Carrier AB 3)	Carrier	30 RH 007	4	4					4		
Carrier AB 3)	Carrier	Okänd	4					4	4		
Citcop AB 4)	Argo	MCI 8H3	4	4					4		
Citcop AB 4)	Argo	ZP32 8,1 kW	4	4					4		
Citcop AB 4)	Technibel	PHR 087F	4					4	4		
Daikin Svenska AB	Daikin	EKHBH 007	4		4				4		
Daikin Svenska AB	Daikin	Okänd	4					4	4		
Ecozon AB	Ecozon	VPLV 700	4	4					4		
Essén Company	Thermocold	Prozone 9	4			4			4		
Euronom AB	Euronom	Polaris 10	4	4					4		
Folkpool	Psa Onepac	6,6 kw	4			4			4		
Groth & Co KB	Thermo Cool	Okänd	4		4				4		
Jac AB	Clivet	ER 41	4				4		4		
Kylma AB	Aermac	AN 40	4					4	4		
Kylma AB	Gallatti	Echo Plus 7HT	4					4	4		
Mecaterm	Mecaterm	Flash 900	4			4				4	
Mecaterm	Mecaterm	LVP 7,5	4			4			4		
Mitsubishi Electric AB	Mitsubishi Electric	PUH 3YK	4	4					4		
Nibe AB	Nibe Fighter	2005-8	4		4				4		
Nibe AB	Nibe Fighter	2005-10	4	4					4		
Nibe AB	Nibe Fighter	Okänd	4				4		4		
Octopus Energi AB	Octopus	300	4	4					4		
Okänd	Aeronette	9	4			4			4		
Okänd	ETA	ETA 8	4	4					4		
Okänd	Panasonic	7000 AVT	4	4						4	
Okänd	Roca	Braw 10	4			4			4		
Siebel Eltron Sverige AB	Stiebel Eltron	WPL 33	4	4					4		
Thermia Värme AB	Thermia	Atria 12	4		4				4		
Wasi Sverige AB	Wasi Heater	WH TH 8,5	4		4				4		
Wichita Klimatsystem AB 2)	Wichita	CL 260T	4	4					4		
Wichita Klimatsystem AB 2)	Wichita	WCL 72 320T	4	4					4		
			2216	668	188	140	248	148	824	1872	344

1) Tidigare namn IVT Industrier AB

2) Konkurs 2009

3) Strateg Trade AB konkurs 2006

4) Tillverkad av Bosch Thermoteknik AB

5) Sald på internet