

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 1999-2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Luft/vatten

Antal skador: 5352 st

Total kostnad: 66 606 976 st

Kostnad i snitt per anmäld skada: 12 455 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompresso	Skada kretskort/ styrdator	Skada 4- vägs ventil	Skada läckage köldmedia	Skada läckage förångare	Skada fläkt	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11- år
Nibe AB	Nibe	Fighter 2010-8	748	488	36	12	20	24	40	128	720	28	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Optima 700	572	16	80	44	12	24	56	340	428	144	0
Enertech AB	CTC	Eco Air 7,9	360	80	12	12	124	8	28	96	176	184	0
Enertech AB	CTC	Eco Air	360	36	28	40	44		24	188	256	104	0
Enertech AB	CTC	Eco Air 107	304	80	12	40	20	12	12	128	280	20	4
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Optima	220	4	24	28	8	4	8	144	180	40	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Optima 500	180	8	16	12	16	4	20	104	100	80	0
Ahlsell Kyl AB	Sanyo	CHP-C 45 DEN	168	104	36	0	4	4	4	16	92	76	0
Enertech AB	CTC	Eco Air 109	164	40	4	8	40	8	8	56	156	8	0
Enertech AB	CTC	Eco Air 105	148	84	8	12	0		4	40	140	8	0
Siebel Eltron	Stibel Eltron	WPL 10	120	84	12	0	4		0	20	100	20	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2010-6	116	56	16	4	0	12	12	16	112	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Optima 900	112	4	16	24	4		0	64	104	8	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2010	108	36	16	0	0	12	8	36	88	20	0
Strateg Trade AB 1)	Nordic Air	NA 8000	92	72	0	4	8		0	8	88	4	0
Enertech AB	CTC	Eco Air 10,9	88	20	0	0	20	16	16	84	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2020-8	80	12	0	0	4	48		16	80	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Optima 1300	76	32	12	0	0		0	32	52	24	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Atria	76	8	8	4	4		4	48	76	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Atria 8	72	8	0	8	0	4		52	72		0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2020-10	68	4	0	0	4	56		4	68	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Atria 10	60	12	0	0	0	4		44	60		0
Enertech AB	CTC	Eco Air 5,9	60	16	8	8	4		8	16	28	32	0
Energisparbolaget AB	ESB	7	56	28	4	0	20		0	4	48	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Optima 600	40	4	0	0	0	4	4	28	36	4	0
Okänd	Okänd	Okänd	40	4	8	4	0	4		20	32	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Optima 1100	36	0	4	0	0		0	32	36	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2005-14	36	16	4	0	8		8	0	36	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2020	36	0	4	0	8	24		0	36	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Optima 1000	28	12	0	4	0		0	12	28	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2025-6	28	0	0	0	0	28		0	24	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter	24	0	0	4	0		4	16	20	4	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	207 LV	20	0	0	0	0	4	0	16	20		0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	Aeromax 9	20	0	0	0	0		0	20	12	8	0
Enertech AB	CTC	Eco Air 111	20	16	0	0	4		0	0	20	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2005-10	20	4	0	0	0		8	8	20	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Optima 400	16	0	0	8	0		0	8	16		0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	Aeromax	16	0	0	0	0		8	8	8	8	0
Carrier AB	Carrier	KW SMART	16	16	0	0	0		0	0	16	0	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ L700	16	4	4	8	0		0		12	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Atria 12	16	0	4	0	0		0	12	16		0
Energisparbolaget AB	ESB	300	16	0	0	0	16		0	0	16	0	0
Euronom AB	Euronom	Exo Air 10,5	16	0	0	0	0		0	16	16	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2025-10	16	0	0	0	0	16		0	16	0	0
Svensk Kylimport AB	Clivet	ER 41	16	8	0	0	8		0	0	16	0	0
Bosch Thermoteknik AB	Bosch	EHP	12	0	0	0	0		0	12	4	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Optima 1400	12	8	0	4	0		0	0	12	0	0
Carrier AB	Argo	PMERV 7	12	0	0	0	0	8	4	0	4	8	0
Daikin Svenska AB	Daikin	EKHBH 007	12	0	4	0	0		0	8	12		0
Energisparbolaget AB	ESB	8	12	8	0	0	4		0	0	12	0	0
Essén Company	Airwell	LVP 12000	12	4	0	0	0		0	8	12		0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2025	12	0	0	0	0	12		0	12	0	0
Siebel Eltron	Stiebel Eltron	WPL 13	12	4	4	0	0		0	4	12		0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	205 LV	8	4	0	0	4		0	0	8		0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	206 L/V	8	0	0	8	0		0	0		8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	206 L/V	8	0	0	4	0		0	4	8	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	Okänd	8	0	0	0	0		0	8	8		0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	Okänd	8	0	0	0	0		0	8	4	4	0
Daikin Svenska AB	Daikin	ER HQ	8	0	4	0	0		0	4	0	8	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Atria 6	8	0	0	0	0		0	8	8		0
Energisparbolaget AB	ESB	100	8	4	0	0	4		0	0	8		0
Euronom AB	Euronom	Exo Air 7,5	8	0	0	0	0		0	8	8	0	0
Euronom AB	Euronom	Exo Polaris 10	8	8	0	0	0		0	0	8	0	0
Kylma AB	Aermec	ANZ 0307 H	8	8	0	0	0		0	0	8	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2005-8	8	4	4	0	0		0	0	8	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2020-14	8	0	0	0	0		0	8	8	0	0
Okänd	ETA	8	8	4	0	0	4		0	0	8	0	0
Okänd	Thermoheat	10,9 kw	8	4	0	0	0		0	4	8	0	0
Stibel Eltron	Stiebel Eltron	Okänd	8	4	0	0	0		0	4	4	4	0
Be Qu Pool & Spa	Europac	2 pool	4	0	4	0	0		0	0	4		0
BioLife	Euroheater	7200	4	4	0	0	0		0	0	4		0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	200 LV	4	0	4	0	0		0	0	4		0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	Autoterm L/V	4	0	0	0	0		0	4		4	0
Bosch Thermoteknik AB	Bosch	EHP 8	4	0	0	0	0	4		0	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	Bosch	EHP 9	4	0	0	0	0	4		0	0	4	0
Carrier AB	Argo	MCI 8H3	4	4	0	0	0		0	0	4		0
Carrier AB	Carrier	30 NQ L500	4	0	0	4	0		0	0	0	4	0
Carrier AB	Carrier	30 RH 007	4	4	0	0	0		0	0	4		0
Carrier AB	Carrier	Okänd	4	0	0	0	0		0	4	4		0
Citcoop AB	Argo	MC 11-H3	4	4	0	0	0		0	0	4	0	0
Citcoop AB	Technibel	PHR 087F	4	0	0	0	0		0	4	4		0
Citcoop AB	Argo	ZIP32 8,1 kW	4	4	0	0	0		0	0	4		0
Daikin Svenska AB	Daikin	Ahtherma 8,8	4	0	4	0	0		0	0	4	0	0
Daikin Svenska AB	Daikin	Altherma 6kw	4	0	0	0	4		0	0	4	0	0
Daikin Svenska AB	Daikin	Altherma 9,6kw	4	0	4	0	0		0	0	4	0	0
Daikin Svenska AB	Daikin	Altherma ERYQ 007	4	0	0	0	0		0	4	4	0	0
Daikin Svenska AB	Daikin	Okänd	4	0	0	0	0		0	4	4		0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Atria Optimum	4	0	0	0	0		0	4	4	0	0
Ecozon AB	Ecozon	VPLV 700	4	4	0	0	0		0	0	4		0

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 1999-2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Luft/vatten

Antal skador: 5352 st

Total kostnad: 66 606 976 st

Kostnad i snitt per anmäld skada: 12 455 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompresso	Skada kretskort/styrdator	Skada 4- vägs ventil	Skada läckage köldmedia	Skada läckage förångare	Skada fläkt	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11- år
Enertech AB	CTC	Rebell	4	0	0	0	0		4		0	0	4
Enertech AB	Mecaterm	7,5	4	0	0	0	0		0	4	0	4	0
Enertech AB	Mecaterm	Flash 900	4	4	0	0	0		0	0	0	4	0
Essén Company	Thermocold	Prozone 9	4	0	0	0	4		0	0	4		0
Essen Company AB	Airwell	IVP 9000	4	0	0	0	0		0	4	4	0	0
Essen Company AB	Airwell	LVP 7200	4	0	0	0	0		0	4	4		0
Essen Company AB	Rhoss	Okänd	4	4	0	0	0		0	0	4	0	0
Euronom AB	Euronom	Exo Polaris 16	4	0	0	0	0		0	4	4	0	0
Folkpool	Psa Onepac	6,6 kw	4	0	0	0	4		0	0	4		0
Foma Svenska AB 2)	Foma	WYNO 13	4	4	0	0	0		0	0	4	0	0
Groth & Co KB	Thermo Cool	Okänd	4	0	4	0	0		0	0	4		0
Kylma AB	Aermac	AN 40	4	0	0	0	0		0	4	4		0
Kylma AB	Aermec	8,3 kW	4	0	4	0	0		0	0	4	0	0
Kylma AB	Aermec	Okänd	4	0	0	0	0		0	4	4	0	0
Kylma AB	Gallatti	Echo Plus 7HT	4	0	0	0	0		0	4	4		0
Kylma AB	Mitsubishi/Clima	MCO 22 AHE 7	4	0	4	0	0		0	0	4	0	0
Mecaterm	Mecaterm	Flash 900	4	0	0	4	0		0	0		4	0
Mecaterm	Mecaterm	LVP 7,5	4	0	0	4	0		0	0	4		0
Mitsubishi Electric AB	Mitsubishi Electric	PUH 3YK	4	4	0	0	0		0	0	4		0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2010-10	4		0	0	0		4	0	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 2025-8	4	0	0	0	0		0	4	4	0	0
Octopus Energi AB	Octopus	300	4	4	0	0	0		0	0	4		0
Okänd	Aeronette	9	4	0	0	0	4		0	0	4		0
Okänd	Emicon	91	4	0	0	0	0	4		0	4	0	0
Okänd	Panasonic	7000 AVT	4	4	0	0	0		0	0		4	0
Okänd	Remko	RKS 335	4	0	0	0	4		0	0	4		0
Okänd	Remko	RXW 350	4	0	0	0	4	0		0	4	0	0
Okänd	Roca	BRAW 12t	4	4	0	0	0		0	0	4		0
SR Trading AB	Pioneer	Okänd	4	4	0	0	0		0	0	4	0	0
Svensk Kylimport AB	Clivet	31	4	0	4	0	0		0	0	0	4	0
Svensk Kylimport AB	Clivet	ER 41	4	0	0	0	0		4	0	4		0
Wasi Sverige AB	Wasi Heater	WH TH 8,5	4	0	4	0	0		0	0	4		0
Wichita Klimatsystem AB 3)	Wichita	CL 260T	4	4	0	0	0		0	0	4		0
Wichita Klimatsystem AB 3)	Wichita	CL17-500	4	4	0	0	0		0	0	4	0	0
Wichita Klimatsystem AB 3)	Wichita	WCL 72 320T	4	0	0	0	0		0	4	4	0	0
Wichita Klimatsystem AB 3)	Wichita	WCL 72 320T	4	4	0	0	0		0	0	4		0
Viessmann Värmeteknik AB	Viessmann	AWO 110	4	4	0	0	0		0	0	4	0	0
			5352	1552	428	316	444	352	300	1960	4412	932	8

1) Konkurs 2006

2) Konkurs 2009

3) Konkurs 2009

4) Tidigare namn Thermia Värme AB