

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Frånluft

Antal skador: 1648 st

Total kostnad: 18 007 476 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 926 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompressor 1)	Skada varmvattenberedare	Skada förångare 1)	Skada kondensator	Skada kretskort/styrdator	Skada shunt	Skada övrigt	Alder vid åtgärd 0-5 år	Alder vid åtgärd 6-10 år	Alder vid åtgärd 11 -- år
Bosch Thermoteknik AB	IVT	490	616	64	4	4		204	196	144	424	188	4
Nibe AB	Nibe	Fighter 310 P	464	288	12	124		12	4	76	60	384	20
Nibe AB	Nibe	Fighter 410 P	128	72	4	8		20		24	52	44	32
Nibe AB	Nibe	Fighter 360 P	100	44	4	20		8		44	60	40	
Bosch Thermoteknik AB	IVT	480	64	44				8	4	8		56	8
Nibe AB	Nibe	Fighter 200 P	48	24		4		4		16	16	32	
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	665	28			8				20	8	20	
Danfoss Värme AB 2)	Thermia	Solvik	24	4	8		4	8			24		
Bosch Thermoteknik AB	IVT	590	20	4				4	8	4	20		
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	190 F	20	4				4	8	4	20		
ComfortZone AB	ComfortZone	CE 50	16	8						8	16		
Bosch Thermoteknik AB	IVT	550	16	12	4						16		
Bosch Thermoteknik AB	IVT	380	12	4				4		4	4	4	
Bosch Thermoteknik AB	IVT	570	12	8						4		8	4
Okänd	Okänd	Okänd	16	8						8	16		
Dansk Värme Industri A/S	DVI	AWW 200	8		4	4					4		4
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	660	8			4				4		4	4
Nibe AB	Nibe	FLM 30	8							8	8		
Dansk Värme Industri A/S	DVI	AWW 204	4		4								4
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	150 F	4						4			4	
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	Ventimax 190	4					4			4		
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Bosch	9 kw	4					4			4		
Nibe AB	Nibe	Fighter	4	4							4		
Nibe AB	Nibe	Fighter 100 P	4							4	4		
Nibe AB	Nibe	Fighter 301	4	4		4						4	
Nibe AB	Nibe	Fighter 600 P	4					4			4		
TermaVent Sweden AB	TermaVent	S 20 M	4					4			4	4	
Viessmann Värmeteknik AB	Viessmann	343	4	4							4		
			1648	600	44	180	1	292	224	380	776	796	76

1)Det finns skador med både kompressor och förångarfel

2) Tidigare namn Thermia Värme AB