

Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Frånluft

Antal skador: 20424

Totalskadekostnad: 202 671 960 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 9 923 kr

| Företag | Fabrikat | Modell | Antal skador | Skada kompressor 3) | Skada varmvattenberedare | Skada förångare 3) | Skada kondensator | Skada kretskort/styrdator | Skada shunt | Skada övrigt | Ålder vid åtgärd 0-5 år | Ålder vid åtgärd 6-10 år | Ålder vid åtgärd 11- år |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 310 P | 4820 | 3568 | 8 | 680 | 12 | 82 | 8 | 495 | 2656 | 2156 | 8 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT | 480 | 4804 | 3856 | 96 | 980 | 40 | 148 | 148 | 512 | 2696 | 1944 | 164 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT | 490 | 2628 | 308 | 60 | 56 | 0 | 816 | 532 | 856 | 2012 | 612 | 4 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT | 380 | 1412 | 692 | 40 | 508 | 16 | 40 | 0 | 200 | 376 | 920 | 116 |
| Enertech AB | CTC | Master 103 | 976 | 204 | 156 | 290 | 112 | 8 | 0 | 232 | 64 | 708 | 204 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 301 | 828 | 300 | 52 | 352 | 4 | 8 | 0 | 116 | 92 | 652 | 84 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 410 P | 652 | 476 | 12 | 12 | 0 | 60 | 4 | 64 | 300 | 316 | 36 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT | 570 | 564 | 416 | 16 | 52 | 8 | 0 | 0 | 84 | 324 | 228 | 12 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT/Autoterm | 660/665 | 380 | 132 | | 56 | 4 | 44 | | 144 | 212 | 156 | 12 |
| Enertech AB | CTC | Master 104 | 324 | 124 | 32 | 56 | 96 | 4 | 0 | 12 | 24 | 214 | 86 |
| Bosch Thermoteknik AB | Elektro Standard | Aquaes 280 | 320 | 232 | 36 | 8 | 4 | 8 | 0 | 32 | 80 | 160 | 80 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter Twin | 280 | 196 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 | 144 | 40 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 310 | 180 | 88 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 136 | 16 |
| Enertech AB | CTC | Master 102 | 136 | 20 | 24 | 20 | 36 | 8 | 0 | 32 | 8 | 92 | 36 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT | 495 Twin | 136 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 52 | 48 | 132 | 4 | 0 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 360 P | 132 | 52 | 4 | 28 | | 8 | | 52 | 88 | 44 | |
| Nibe AB | Nibe Fighter | 200 P | 108 | 72 | | 12 | | 4 | | 24 | 56 | 52 | |
| Bosch Thermoteknik AB | Autoterm | Corus 2000 | 100 | 4 | 0 | 60 | 0 | 8 | 0 | 28 | 36 | 60 | 4 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT | 550 | 96 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 32 | 4 |
| Bosch Thermoteknik AB | Autoterm | Corus 3000 | 92 | 32 | 4 | 44 | 4 | 4 | 0 | 20 | 32 | 60 | 0 |
| Dansk Värmepump Industri | DVI | AWW 200 | 88 | 40 | 8 | 16 | 0 | 4 | 0 | 32 | 68 | 16 | 4 |
| Bosch Thermoteknik AB | Elektro Standard | Aquaes 270 | 88 | 52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 36 | 24 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT | Okänd | 88 | 20 | 0 | 28 | 4 | 8 | 0 | 32 | 36 | 44 | 8 |

Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Frånluft

Antal skador: 20424

Totalskadekostnad: 202 671 960 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 9 923 kr

| Företag | Fabrikat | Modell | Antal skador | Skada kompressor 3) | Skada varmvattenberedare | Skada förångare 3) | Skada kondensor | Skada kretskort/styrdator | Skada shunt | Skada övrigt | Ålder vid åtgärd 0-5 år | Ålder vid åtgärd 6-10 år | Ålder vid åtgärd 11- år |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nibe AB | Nibe Fighter | 360 P | 84 | 32 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 32 | 64 | 20 | 0 |
| Bosch Thermoteknik AB | Autoterm | 190 F | 80 | 8 | 8 | 4 | 0 | 20 | 12 | 28 | 64 | 16 | 0 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT | 590 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 72 | 8 | 0 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 300 | 80 | 44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 56 | 16 |
| Okänd | Okänd | Okänd | 68 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 24 | 4 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 401 | 56 | 40 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 44 | 4 |
| Dansk Värmepump Industri | DVI | AWW 204 | 52 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 28 | 0 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 100 P | 52 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 4 | 0 |
| Danfoss Värme AB | Thermia | Solvik | 52 | 8 | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 | 8 | 36 | 16 | 0 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 28 | 0 |
| Enertech AB | CTC | Master 101 | 36 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 |
| Bosch Thermoteknik AB | Elektro Standard | Aquaes 470 | 36 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 100 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 |
| Comfort Zone AB | Comfort Zone | CE 50 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 28 | 0 | 0 |
| Bosch Thermoteknik AB | Elektro Standard | Aquaes 370 | 28 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Dansk Värmepump Industri | DVI | AWW 200 T | 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| TermaVent AB | Terma Vent | S 40 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 |
| Dansk Värmepump Industri | DVI | HO 10 | 20 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| Nibe AB | Nibe | FML 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 20 | | 0 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 200 P | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| Stiebel Eltron | Stiebel Eltron | LWA 303 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Enertech AB | CTC | Master | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Bosch Thermoteknik AB | Elektro Standard | Aquaes 350 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| Nilan Villavärme AB | Nilan | VPL 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| TermaVent AB | Terma Vent | S 20 M | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Värmevision Teknik AB 3) | VärmeMaster | 103 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Bosch Thermoteknik AB | Autoterm | Corus 1000 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Fighter 600 P | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 |

Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Frånluft

Antal skador: 20424

Totalskadekostnad: 202 671 960 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 9 923 kr

| Företag | Fabrikat | Modell | Antal skador | Skada kompressor 3) | Skada varmvattenberedare | Skada förångare 3) | Skada kondensor | Skada kretskort/styrdator | Skada shunt | Skada övrigt | Ålder vid åtgärd 0-5 år | Ålder vid åtgärd 6-10 år | Ålder vid åtgärd 11- år |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Nilan Villavärme AB | Nilan | VP 18 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Stibel Eltron | Stibel Eltron | WPF 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Bosch Thermoteknik AB | Autoterm | Corus 4000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Carrier AB 3) | Carrier | 30 NQ 2EA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Bosch Thermoteknik AB | Elektro Standard | Aquaes 250 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | 100P | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | 600 P | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Okänd | Vestfrost | VT 100 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Bosch Thermoteknik AB | Autoterm | Autoterm | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bosch Thermoteknik AB | Autoterm | Gemini 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Enertech AB | CTC | Master 103-9R | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT/Autoterm | 150 F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT/Autoterm | Ventimax 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Bosch Thermoteknik AB | IVT/Bosch | 9 kw | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | 4 |
| Nibe AB | Nibe | Fighter 301 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | 301 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | 401 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Okänd | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nibe AB | Nibe Fighter | Twin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Nilan Villavärme AB | Nilan | VGU 250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nilan A/S | Nilan | VGU 260 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Okänd | Nobö | Nobötherm ftb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Stibel Eltron | Stibel Eltron | WPF | 4 | | | | | | | 4 | 4 | | |
| TermaVent AB | Terma Vent | 200 Nordic | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Okänd | Varmvex | 312 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Okänd | Vestfrost | VT 150 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Viessmann Värmeteknik AB | Viessmann | 343 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Värmevision Teknik AB 3) | VärmeMaster | 101 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | | | 20424 | 11532 | 692 | 3546 | 352 | 1406 | 772 | 3415 | 10124 | 9234 | 1066 |

1)Det finns skador med både kompressor och förångarfel

2) Tidigare namn Thermia Värme AB

3) Konkurs 1995