

2014-02-11 kl 18.30

#### Aktuell driftinfo

Ute °C	2 ° C
Panna ° C	44 ° C (59)
Framledning ° C	39 ° C (52)
Panna nedre ° C	47 ° C (58)
Hetgas ° C	80 ° C
Kompr.	till
Fläkt	hög
Laddpump	till
VP in/ut ° C	42/46
Ute VP ° C	2
Radiatorpump	till
Eleffekt kW	0.0+0

#### Historisk driftinfo

##### Kompressor

Total drifttid	14733
Drifttid /24h:min	18 tim. 11 min.
Starter /24h st	16

#### Inställningar

Produkt	EcoAir
Värmepump	Tillåten
Rumsgivare	Nej
Elpanna ° C	52
Elpanna max kW	0
Elpanna nedre ° C	50
Elpanna nedre kW	6
Fördröjd shunt	180
Huvudsäkring A	16
Extra VV min	120
Extra VV elpanna ° C	55
Fjärrstyrning	NS

#### Inställning husparametrar

Max framledning ° C	53	
Min framledning ° C	52	
Husvärme från ° C	?	x

#### Huskurva

Lutning ° C	53
Justering ° C	0