Datum	Klockslag	Vb-fram	Varm-vatten	Ute-temp	VB-r	VV-start	KB-f	KB-r	Kurv-lutning(för-skjutning)	VP-starter	VP-tid	TS-tid	Antal starter sedan förra avläsningen	VP-tid sedan förra avläsningen	Åtgärder
2/12-14	21.00	40 ( )		2	35	( )	50	50	9 (-1)	385		109			Cirkpump värmesidan 3-->2
3/12-13	21.00	35 (37)		1	35	( )			9 (-1)	422	21372	109	37		Cirkpump värmesidan 2-->1
4/12-14	21.00	42 (36)	49	2	34	49 (45)			9 (-1)	462	21383	109	40	11	
5/12-14	22.30	40 (35)	50	3	32	(45)			9 (-1)	507	21395	109	45	12	
6/12-14	17.30	39 (34)	49	5	31	(45)			9 (-1)	537	21403	109	30	8	
7/12-14	21.15	41 (35)	48	4	33	(45)			9 (-1)	585	21416	109	48	13	
8/12-14	23.00	44 (37)	49	2	36	(45)			9 (-1)	626	21428	109	41	12	VP-min 60-->100, TS-min 300-->750
9/12-14	21.30	42 (36)	47	3	34	(45)			9 (-1)	651	21438	109	25	10	
10/12-14		( )				(45)									
11/12-14		( )				(45)									
12/12-14		( )				(45)									
15/12-14		( )				(45)									
16/12-14		( )				(45)									
17/12-14		( )				(45)									
18/12-14		( )				(45)									
19/12-14		( )				(45)									
20/12-14		( )				(45)									
21/12-14		( )				(45)									
22/12-14		( )				(45)									
23/12-14		( )				(45)									
24/12-14		( )				(45)									
25/12-14		( )				(45)									
26/12-14		( )				(45)									
27/12-14		( )				(45)									
28/12-14		( )				(45)									
29/12-14		( )				(45)									
30/12-14		( )				(45)									
31/12-14		( )				(45)									