



<OBS> Tabellen beskriver felkoder för flera olika modeller, det kan därför hända att någon felbeskrivning inte är aktuell för denna modell.

Indikering på inomhusdel				✗ OFF	◐ Blinkar	☀ PÅ (Tänd)	
Quiet (3)	Timer (2)	Operation (1)	Kod	Felbeskrivning	Förklaring		
✗	✗	◐	S01	Rumstemperatur sensor avvikelse	1 Avbrott eller sensor kortsluten.		
✗	◐	✗	S02	Sensor värmeväxlare inomhusdel avvikelse	2 Kontaktfel vid anslutning på kretskort eller vid kontaktdon i kabel (Kortslutning gäller enbart för fuktsensor).		
✗	◐	◐	S03	Fuktgivare avvikelse	3 Kretskortfel i inom- eller utomhusdel.		
◐	✗	✗	S04	Kompressor temp. sensor avvikelse	1 Avbrott eller sensor kortsluten.		
◐	✗	◐	S05	Sensor värmeväxlare utomhusdel avvikelse	2 Kontaktfel vid anslutning på kretskort eller vid kontaktdon i kabel		
◐	◐	✗	S06	Ute temperatur sensor avvikelse	3 Kretskortfel i utomhusdel.		
◐	◐	◐	S07	Utomhusdel avvikelse strömförbrukning	Kretskortfel utomhusdel		
✗	✗	☀	E01	Kommunikationsfel mellan inom/ utomhusdel. Serie kommunikation.	1 Felkopplad 2 AC spänningsfel 3 Trasig säkring 4 Kraftrelä defekt 5 Kretskortfel i inom eller utomhusdel		
✗	☀	✗	E02	* HIC kort fel * Effekttransistor fel	1 HIC kort fel / Effekttransistor fel 2 Fläktmotor utomhusdel roterar inte. 3 Plötsligt effektbortfall 4 Serviceventiler stängda 5 Fläktn. utomhusdel blockerad 6 Överlast drift (kontinuerlig) 7 Kompressor fel 8 Kretskort fel utomhusdel		
✗	☀	☀	E03	Utomhusdel externt ROM (OTP data) fel	1 Externt ROM data fel 2 Kretskort fel utomhusdel		
☀	✗	✗	E04	Överströmutlösning (Peak current)	1 Plötsligt effektbortfall 2 HIC kort fel / Effekttransistor fel 3 Kretskort fel utomhusdel		
☀	✗	☀	E05	* Fel i PAM krets * Krets fel	1 Kretskort fel utomhusdel 2 Fel på spänningsmatning till utomhusdel		
☀	☀	✗	E06	Hög hetgastemperatur (skydd aktiverat)	1 Fel i elektronisk exp. ventil 2 Blockering av exp. ventil 3 Brist på köldmedium 4 Kontinuerlig överlast drift 5 Fläktmotor utomhusdel roterar inte. 6 Kretskort fel utomhusdel		
☀	☀	☀	E07	Fel på fläktmotor inomhusdel	1 Defekt fläktmotor 2 Kontrollera kontaktanslutning kretskort 3 Kretskortfel inomhusdel		
◐	◐	☀	E08	* 4-vägsventil växlar inte * Jordfel inomhusdel	1 Defekt ventil (slidventil kärvar) 2 Kretskort fel utomhusdel		
◐	☀	◐	E09	Brist på köldmedium (larm)	1 Serviceventiler stängda 2 Brist på köldmedium		
◐	☀	☀	E10	DC kompressor drivkrets fel	1 Fas saknas 2 Kretskort fel utomhusdel		
☀	◐	◐	E11	Fel på fläktmotor utomhusdel	1 Defekt fläktmotor 2 Fläktmotor utomhusdel roterar inte 3 Kretskortfel inomhusdel		
☀	◐	☀	E12	* Kommunikationsfel utomhusdel * Fel på spänningsmatning till utomhusdel * Utomhusdel avfrostar inte	1 Fel inkopplad 2 Trasig säkring 3 Kraftrelä defekt 4 Fas saknas 5 Kretskort fel utomhusdel 6 Fel i kompressor		
☀	☀	◐	E13	Frys skydd aktiverat (inomhusdel)	1 Fläktstyrning defekt (inne) 2 Köldmediebrist 3 Drift vid låg omgivningstemp.		