

103
<b>cc300</b>
Sovrum
ti 20 °C
Heat. area 13,9 m <sup>2</sup>
Kretslängd 45,2 m
Flöde 0,23 l/min

104
<b>cc300</b>
Badrum
ti 24 °C
Heat. area 11,4 m <sup>2</sup>
Kretslängd 44,7 m
Flöde 0,32 l/min

102
<b>cc300</b>
Tvätt
ti 20 °C
Heat. area 9,6 m <sup>2</sup>
Kretslängd 33 m
Flöde 0,18 l/min

105a
<b>cc300</b>
Vard.rum/kök/mat
ti 20 °C
Heat. area 21,3 m <sup>2</sup>
Kretslängd 73 m
Flöde 0,38 l/min

105d
<b>cc300</b>
Vard.rum/kök/mat
ti 20 °C
Heat. area 25,1 m <sup>2</sup>
Kretslängd 75,8 m
Flöde 0,34 l/min

105c
<b>cc300</b>
Vard.rum/kök/mat
ti 20 °C
Heat. area 18,5 m <sup>2</sup>
Kretslängd 76 m
Flöde 0,38 l/min

105b
<b>cc300</b>
Vard.rum/kök/mat
ti 20 °C
Heat. area 27,1 m <sup>2</sup>
Kretslängd 96,2 m
Flöde 0,51 l/min

101
<b>cc300</b>
WC
ti 20 °C
Heat. area 2,6 m <sup>2</sup>
Kretslängd 34,3 m
Flöde 0,1 l/min

