

Utetemperatur under avfrost period	Avfrosthingsintervall Drift utan avbrott	Avfrostning	Luftfuktighet	Innetemp faller under avfrostning	Innetemp max	Innetemp min	Inställd
hela intervall -10	1 timme 49 min	9 min	torrt/ingen is	0,8 C	21,8 C	21,0 C	23 C fläkt 2
från -10 till -8,8	2 timmar 37 min	11 min	torrt/ingen is	0,8 C	21,8 C	21,0 C	23 C fläkt 2
från -8,8 till -8,6	1 timme 47 min	9 min	torrt/ingen is	0,6 C	22,0 C	21,4 C	23 C fläkt 2
hela intervall -8,6	1 timme 41 min	10 min	fuktigt	0,5 C	21,5 C	21,0 C	23 C fläkt 3
från -8,6 till -9,0	54 minuter	7 min	fuktigt	0,4 C	21,2 C	20,8 C	23 C fläkt 3

Några intressanta beteenden mellan -7 till -12

hela intervall -9	1 timme 5 min	8 min	fuktigt
hela intervall -9	2 timmar 7 min	12 min	torrt/ingen is
hela intervall -8,2	1 timme 10 min	10 min	fuktigt
hela intervall -10,6	1 timme 5 min	9 min	fuktigt
hela intervall -11,8	1 timme 36 min	10 min	torrt/ingen is
hela intervall -9,5	1 timme 55 min	11 min	torrt/ingen is
hela intervall -9,7	1 timme 38 min	6 min	torrt/ingen is
hela intervall -11,0	2 timmar 25 min	10 min	torrt/ingen is
hela intervall -11,8	57 min	10 min	fuktigt
hela intervall -10,4	51 min	8 min	fuktigt

Utblåstemp vid inställd 23 C och fläkt 3 varierar mellan 36 C till 40 C.