

TOTAL FLÖDE 738 l/h
TOTAL TRYCKFÖRLUST 18 kPa
TOTAL EFFEKT 6,1 kW
FRAMLEDNINGSTEMPERATURE 44 C

FD-2 Warmia WFD-5									
FDV	TA 20								
FD KV-VÄRDE	1.4								
FD FÖRINSTÄLLN.	6.5								
FD TRYCKFÖRLUST kPa	1.5								
FD FLÖDE l/h	257								
KRETS	RUM	kPa	l/h	IV	RÖR	LÄNGD	W/m ²	Temp retur	W
1	BAD	10.44	58	1	Warmia/12	38	54	32	280
2	ALLRUM-1	10.3	43	0.75	Warmia/12	62	54	28	450
3	ALLRUM-2	11.18	42	1.25	Warmia/12	70	48	28/26	490
4	SOVR-2	11.07	63	1.75	Warmia/12	35	54	28	390
5	SOVR-1	10.4	51	1	Warmia/12	50	59	28	350

FD-1 Warmia WFD-10									
FDV	TA 20								
FD KV-VÄRDE	3.4								
FD FÖRINSTÄLLN.	10								
FD TRYCKFÖRLUST kPa	12								
FD FLÖDE l/h	481								
KRETS	RUM	kPa	l/h	IV	RÖR	LÄNGD	W/m ²	Temp retur	W
1	BASTU	5.98	61	0.5	Warmia/12	20	64	31	180
2	D	10.74	52	1	Warmia/12	47	57	30	390
3	VARDAGSR-1	7.67	41	0.5	Warmia/12	50	56	28	370
4	VARDAGSR-2	10.03	47	0.75	Warmia/12	52	57	28	440
5	VARDAGSR-4	11.16	46	1	Warmia/12	60	55	28	480
6	VARDAGSR-3	11.17	49	1	Warmia/12	54	57	28	440
7	KAPPRUM	10.79	46	1	Warmia/12	58	59	28	480
8	MATRUM-1	10.59	48	0.75	Warmia/12	53	57	28	410
9	MATRUM-2	11.66	45	1.5	Warmia/12	65	54	28	500
10	KÖK	11.16	46	1	Warmia/12	60	49	28/26	520

OMRÅDE/BY	KORTTELI/TILA	TÄMT NUMMER	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN	
BYGGNADSTYP			RITNINGASTYP	JUOKS. N: O
NAMN OCH ADRESS			INNEHÅLL AV RITNING	SKALA
 WARMIA GOLVVÄRME			PLANERAD AV PJA	AVRITAD AV PJA
			KONT.PERS.	GRANSKADE AV
			PROJEKTNUMMER	
			ÄNDRING	
 WARMIA GOLVVÄRME			VVS W15202P	
DATUM 030915 SIGN			BESTÄLLARENS NUMMER	