



Uwe Seiboth

[Kontoinställningar](#) ⚙️

[Logga ut](#) ➡️

Informationsmeddelande

Information om anläggningens status. Dessa kräver inte någon omedelbar åtgärd och återställs alltid automatiskt.

Historik

	Datum och klockslag	Rubrik
	2018-05-15 00:22:31	Maxtemperatur ut från värmepumpen överskriden.
	2018-05-15 00:17:24	Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
	2018-05-15 00:17:23	Effektvakt aktiv
	2018-05-15 00:16:24	Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
	2018-05-15 00:16:23	Effektvakt aktiv
	2018-05-15 00:15:57	Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
	2018-05-15 00:13:54	Hög kondensor ut-temperatur.
	2018-05-15 00:12:27	Hög kondensor in-temperatur.
	2018-05-15 00:12:23	Effektvakt aktiv
	2018-05-15 00:11:27	Hög kondensor in-temperatur.
	2018-05-15 00:11:23	Effektvakt aktiv
	2018-05-15 00:10:26	Hög kondensor in-temperatur.
	2018-05-15 00:10:23	Effektvakt aktiv
	2018-05-15 00:09:26	Hög kondensor in-temperatur.
	2018-05-15 00:09:23	Effektvakt aktiv
	2018-05-15 00:08:25	Hög kondensor in-temperatur.
	2018-05-15 00:08:23	Effektvakt aktiv
	2018-05-15 00:07:25	Hög kondensor in-temperatur.

	Datum och klockslag	Rubrik
	2018-05-15 00:07:23	Effektvakt aktiv
	2018-05-15 00:06:27	Hög kondensor in-temperatur.
	2018-05-15 00:06:26	Effektvakt aktiv
	2018-05-15 00:05:23	Hög kondensor in-temperatur.
	2018-05-15 00:05:22	Effektvakt aktiv
	2018-05-15 00:05:21	Hög kondensor in-temperatur.
	2018-05-14 23:45:44	Kommunikationsfel mot PCA Base.
	2018-05-14 17:54:02	Avfrostning pågår
	2018-05-14 13:38:33	Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
	2018-05-14 12:50:23	Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
	2018-05-14 01:12:21	Kommunikationsfel mot PCA Base.
	2018-05-13 22:36:42	Maxtemperatur ut från värmepumpen överskriden.
	2018-05-13 22:32:52	Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
	2018-05-13 22:32:50	Effektvakt aktiv
	2018-05-13 22:32:47	Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
	2018-05-13 22:31:52	Hög kondensor ut-temperatur.
	2018-05-13 22:31:50	Effektvakt aktiv
	2018-05-13 22:30:52	Hög kondensor ut-temperatur.
	2018-05-13 22:30:51	Effektvakt aktiv
	2018-05-13 22:29:52	Hög kondensor ut-temperatur.
	2018-05-13 22:29:51	Effektvakt aktiv
	2018-05-13 22:25:55	Hög kondensor ut-temperatur.