

för RAS B13 och RAS B16 : öka dT värdet med 9,3 % resp 24,4 %

dT vid olika fläktinst.

utetemp	5	3	2
0	19,7	25,6	30,4
0,5	19,5	25,3	30,1
-1	19,3	25,1	29,8
-1,5	19	24,7	29,3
-2	18,8	24,4	29
-2,5	18,6	24,2	28,7
-3	18,4	23,9	28,4
-3,5	18,2	23,7	28
-4	18	23,4	27,8
-4,5	17,8	23,1	27,4
-5	17,5	22,8	27
-5,5	17,3	22,5	26,7
-6	17,1	22,2	26,4
-6,5	16,9	22	26,1
-7	16,7	21,7	25,7
-7,5	16,5	21,5	25,4
-8	16,3	21,2	25,1
-8,5	16	20,8	24,7
-9	15,8	20,5	24,4
-9,5	15,4	20	23,7
-10	15,1	19,6	23,3
-11	14,3	18,6	22,1
-12	13,5	17,5	20,8
-13	12,8	16,6	20
-14	12	15,6	18,5
-15	11,3	14,7	17,4
-16	10,5	13,7	16,2
-17	9,8	12,7	15,1
-18	9	11,7	13,9
-19	8,3	10,8	12,8
-20	7,5	9,8	11,6