DATUM (Tim sen senaste avl.)	**071121 - 23:00**	**071121 - 09:15**	**071121 - 11:07**	**071122 - 15:10**	**071122 - 22:40**	**071123 - 16:45**	**071124 - 15:50**
tillskott?	ca 10 min	m. tillskott	m. tillskott			m. tillskott	
Typ av drift vid avläsning	VV	Värme (VV innan)	Värme	värme	värme	värme	värme
GT1 Retur RAD (från - nuv)	37,2 - 26,5	47,4 - 21,8	31,1 - 22,9	28,4 - 24,5	28,1 - 25,0	29,7 - 26,5	31,5 - 28,5
GT2 Utetemp.	4,6	4,4	4,5	5,2	5,9	1,8	-2,5
GT3 VV-temp (börv. - nuv.)	51,0 - 54,0	51,0 - 51,9	51,0 - 55,8	49,3	48,5 - 56,6	48,5 - 45,6	48,5 - 46,3
GT6 Kompressor	82	52,4	55,8	57,8	61,9	59,1	61,5
GT8 Värmebärare ut	58,1	28,2	37,8	43,6	35	37,9	37,4
GT9 Värmebärare in	52,4	23,2	24,5	26,2	26,7	27,5	29,6
GT10 Köldbärare in	5,8 (+ 10m 5,0)	2,9	2,1	1,8	1,7	1,3	1,3
GT11 Köldbärare ut	3,6 (+ 10m 2.9)	0,4	0,1	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5
Värmekurva	6	10	3,5	2,5			2,5
Antal VP timmar	11885				11905	11923	11946
Antal TS timmar	2836				2841	2842	2852
Fördelning VP	31/69% VV/RAD						
Fördelning TS	15/85% VV/RAD						
Övriga inställningar:							
(ej ändrat om tomt fält							
2.2 VV-Spets:	0 Dag						
2.3 VV-Temp:	51				48,5		46,5
2.4 VV Diff:	5				10		
8.1 Tillskotstimer:	60 Min	120 Min					
8.2 Blockerat tillskott	Ej aktiv						
8.3.4 Inställning av ramptid Ö	20 min						
8.3.5 Inställning av ramptid S	3 min						
Effekt tillskott	6kwh	9 kwh					