DATUM (Tim sen senaste avl.)	**071121 - 23:00**	**071121 - 09:15**	**071121 - 11:07**	**071121 - 15:10**	**071122 - 22:40**	**071123 - 16:45**	**071124 - 15:50**	**071125 - 20:10**	**071126 - 18:40**
tillskott?	m. tillskott	m. tillskott	m. tillskott			m. tillskott			
Typ av drift vid avläsning	VV	Värme (VV innan)	Värme	värme	värme	värme	värme	värme	värme
GT1 Retur RAD (från - nuv)	37,2 - 26,5	47,4 - 21,8	31,1 - 22,9	28,4 - 24,5	28,1 - 25,0	29,7 - 26,5	31,5 - 28,5	29,4 - 27,7	29,4 - 27,5
GT2 Utetemp.	4,6	4,4	4,5	5,2	5,9	1,8	-2,5	1,3	1,5
GT3 VV-temp (börv. - nuv.)	51,0 - 54,0	51,0 - 51,9	51,0 - 55,8	49,3	48,5 - 56,6	48,5 - 45,6	48,5 - 46,3	46,5 - 50,3	46,5 - 42,5
GT6 Kompressor	82	52,4	55,8	57,8	61,9	59,1	61,5	61,3	60,6
GT8 Värmebärare ut	58,1	28,2	37,8	43,6	35	37,9	37,4	36,8	36,2
GT9 Värmebärare in	52,4	23,2	24,5	26,2	26,7	27,5	29,6	29	28,7
GT10 Köldbärare in	5,8 (+ 10m 5,0)	2,9	2,1	1,8	1,7	1,3	1,3	1,3	test pågår
GT11 Köldbärare ut	3,6 (+ 10m 2.9)	0,4	0,1	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	0,5	test pågår
Värmekurva	6	10	3,5	2,5					
Antal VP timmar	11885				11905	11923	11946	11975	11997
Antal TS timmar	2836				2841	2842	2852	2852	2852
Fördelning VP	31/69% VV/RAD								
Fördelning TS	15/85% VV/RAD								
Övriga inställningar:									
(ej ändrat om tomt fält									
2.2 VV-Spets:	0 Dag								
2.3 VV-Temp:	51				48,5		46,5		
2.4 VV Diff:	5				10				
8.1 Tillskotstimer:	60 Min	120 Min							
8.2 Blockerat tillskott	Ej aktiv								
8.3.4 Inställning av ramptid Ö	20 min								
8.3.5 Inställning av ramptid S	3 min								
Effekt tillskott	6kwh	9 kwh							
Slingändringar	071125 - 23:00	071126 - 23:00	071127 - 22:00						
	2-1 : 1 varv upp,	2-2 : 1/2 varv ner	2-6 : 1/2 varv ner						
	1-2 : 1/2 varv upp	2-3 : 1 varv ner	2-3 : 1/4 varv ner						
	1-1 : 1/2 varv upp		1-1 : 1/2 varv upp						
			1-2 : 1/2 varv upp						
			3-2 : 1/2 varv ner						
			3-3 : 1/2 varv ner						
OBS kopplingsdiffen är inte angiven här men skall adderas när jag hittar menyn igen..									